АЕИГ.656353.036-022.10033

Для пятипроводной сети перемычку XT1:1-корпус удалить

1. Перечень элементов АЕИГ.656353.036-022.100 ПЭ3
2. * - устанавливается по заказу
   *ФТ - только для исполн. с форсировкой тормоза
   *М - Для работы в монтажном режиме установить перемычку: 240-272. Реле К1,К2 изъять из розеток и установить в розетки B-XS,H-XS. Все разъемы от плат ПУ-3, ПСК-4 отключить.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | АЕИГ.656353.036-022.100 ЭЗ | |
| Изм. | ФАИД.08-21 | | 10.21 | | |
| Изм./Лист | №докум. | Подп. | Дата | Устройство управления грузовым и больничным лифтом серии УЛ | Лит. / Масса / Масштаб: А |
| Разраб. | Погоцкий | | 10.2021 | | |
| Пров. | Аринин | | 10.2021 | Схема электрическая принципиальная | Лист / Листов 1 |
| Т.контр. | | | | | |
| Н.контр. | Бердыев | | 10.2021 | | АО "ЦПКБ по лифтам" |
| Утв. | Аринин | | 10.2021 | | |

Инв. №подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. №дубл. | Подп. и дата