



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО ПО ЛИФТАМ
(АО «ЦПКБ по лифтам»)

Юр. адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
Почтовый адрес: 119048, г. Москва, а/я 431,
АО «ЦПКБ по лифтам»
тел./факс (495) 780-76-62
E-mail: info@cpkb-po-liftam.com
http://www.cpkb-po-liftam.com

ИНН / КПП 7704009651 / 770401001
ОГРН 1037739487477
ОКПО 00241353

№ 02/110 от 09.07.18
на № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «СП Лифтмаш»
г. Герасину К.А.

Уважаемый Кирилл Александрович!

АО «ЦПКБ по лифтам», в связи с возникающими запросами от эксплуатирующих организаций на возможность замены плат ПУ-1 на платы ПУ-3 в устройстве серии УЛ, сообщает: что данная замена разрешается без дополнительного согласования.

Плата ПУ-3 разрабатывалась с учетом замены платы ПУ-1 в устройстве УЛ и была введена соответствующим извещением.

При установке платы ПУ-3 вместо платы ПУ-1 необходимо учитывать следующие отличия.

В устройстве УЛ с платой ПУ-1 способ подключения обратных связей от пускателей матричный, поэтому необходимо при программировании платы ПУ-3 установить параметр F7:b5 = 1 (матричный). Шестиконтактный разъем Х6 устанавливать с первого вывода восьмиконтактного разъема Х6 платы ПУ-3.

При срабатывании пожарной опасности на вход Х5:4 платы ПУ-1 подается +24В, в плату ПУ-3 необходимо подавать “-L”(контакт замыкается). Поэтому необходимо переключить провод от пожарной защиты здания с “3” на “-L”, подключение провода “163” оставить без изменения.

Генеральный директор

В.Р. Глумов

Исполнитель
Бирюкова Е.В.
Тел. 780-76-62

017498